

【单独】水基型灭火器月度检查记录表（ 年）

序号	检查类别	内容	月度检查维护内容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	水基型 灭火器	数量	配备数量无短缺												
2		瓶身	瓶身无腐蚀												
3		药剂	压力表指针在绿区												
4			未超过有效期【有效期为3年】												
5		配件	插销良好												
6			喷嘴/喷管良好												
7			压把良好												
8		其他	周围无阻碍物												
9			无其他问题												
10															
位置	楼宇： 楼层： 检查人联系方式：			检查人签字 及检查日期											

注：1. 检查维护内容无异常打√；异常打×。如发现异常，请立即报修：明故宫校区 025-84890000；将军路校区 025-52112110；天目湖校区 0519-88970000；

2. 每月检查一次。该检查记录表须置入灭火器箱内，以备检查，旧表做好留存；

3. 该检查记录表只针对水基型灭火器。若填写有疑问，请咨询消防科 025-52116470/84892476；

电子表可扫码关注【登录南航云盘】→

电子表可关注“平安南航”微信服务号发送关键词“检查记录表”或“点检表”，点击下载；也可在“平安南航”微信服务号右下角【平安校园】菜单栏，选择“灭火器材检查表”。