

室内消火栓 / 干粉灭火器月度检查记录表（ 年 ）

序号	检查类别	内容	月度检查维护内容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	干粉 灭火器 <small>(若检查部位无灭火器, 此检查类别不要填写)</small>	数量	配备数量无短缺												
2		瓶身	瓶身无腐蚀												
3		药剂	压力表指针在绿区												
4			未超过有效期【有效期为5年】												
5		配件	插销良好												
6			喷嘴/喷管良好												
7			压把良好												
8	室内 消火栓 <small>(若检查部位无消火栓, 此检查类别不要填写)</small>	消火栓	消火栓消防接口完好												
9			水带、水枪等完好												
10			无锈蚀变形、无渗漏水												
11		软管卷盘	软管卷盘完好（如未配置软管卷盘, 该行不要填写）												
12		按钮	消火栓按钮完好												
13	其他	其他	未被遮挡												
14			箱门箱体完好												
15			消火栓/灭火器使用方法完好												
位置	楼宇: 楼层: 检查人联系方式:			检查人签字及检查日期											

注: 1. 检查维护内容无异常打√; 异常打×。如发现异常, 请立即报修: 明故宫校区 025-84890000; 将军路校区 025-52112110; 天目湖校区 0519-88970000;

2. 每月检查一次。该检查记录表须置入灭火器箱内或者消火栓箱内, 以备检查, 旧表做好留存;

3. 若检查部位只有灭火器, 只填写灭火器一栏; 若检查部位只有室内消火栓, 只填写室内消火栓一栏; 切勿误填、多填。若填写有疑问, 请咨询消防科 025-52116470/84892476;

电子表可关注“平安南航”微信服务号发送关键词“检查记录表”或“点检表”, 点击下载; 也可在“平安南航”微信服务号右下角【平安校园】菜单栏, 选择“灭火器材检查表”。

电子表可扫码下载【登录南航云盘】→

