

【单独】二氧化碳灭火器月度检查记录表（ 年）

序号	检查类别	内容	月度检查维护内容		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	二氧化碳 灭火器	数量	配备数量无短缺													
2		瓶身	瓶身无腐蚀													
3		药剂	重量正常													
4			未超过有效期【有效期为5年】													
5		配件	插销良好													
6			喷嘴/喷管良好													
7			压把良好													
8		其他	周围无阻碍物													
9			无其他问题													
10																
位置	楼宇： 楼层： 检查人联系方式：		检查人签字 及检查日期													

注：1. 检查维护内容无异常打√；异常打×。如发现异常，请立即报修：明故宫校区 025-84890000；将军路校区 025-52112110；天目湖校区 0519-88970000；

2. 每月检查一次。该检查记录表须置入灭火器箱内，以备检查，旧表做好留存；

3. 该检查记录表只针对二氧化碳灭火器。若填写有疑问，请咨询消防科 025-52116470/84892476；

电子表可关注“平安南航”微信服务号发送关键词“检查记录表”或“点检表”，点击下载；也可在“平安南航”微信服务号右下角【平安校园】菜单栏，选择“灭火器材检查表”。

电子表可扫码下载【登录南航云盘】→

